

**Szentistván Nagyközség Önkormányzatának polgármestere a Képviselő-testület  
9/2024. (I.31.) számú önkormányzati határozata alapján az alábbi**

**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST**

**teszi közzé:**

**Az ajánlat tárgya:**

Szentistván Nagyközség Önkormányzata főutcáját képező Széchenyi és Kossuth utak mentén található 70 db közvilágítási világítótest korszerűsítése (cseréje)

Az ajánlat tárgyára, annak korszerűsítés előtti állapotára vonatkozó Ajánlatkérő által jelenleg ismert jellemzőket a „Korszerűsítés előtti állapot jellemzői” pont tartalmazza.

**A korszerűsítéssel  
elérni kívánt cél:**

a jelenleg működő világítótestek által nyújtott horizontális megvilágítási, illetve fényeloszlási jellemzőknek legalább megfelelő, vagy azoknál előnyösebb jellemzőket biztosító műszaki megoldás alkalmazása,

a település közvilágítási konfliktusterületeinek ajánlattevői beazonosítása és amennyiben szükséges, hatékonyabb megvilágításra vonatkozó megoldásra javaslatétel,

a korszerűsítés eredményeként az önkormányzatra háruló villamos energia- és rendszerhasználati díjak csökkentése, ez által a beruházás pénzügyi megtérülése,

a korszerűsítéssel érintett önkormányzati tulajdonú infrastruktúra jövőbeni üzembiztos működése

**Az ajánlatkérés  
formája:**

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre vonatkozó, a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által 1/2023. (X.1.) számon kiadott beszerzési szabályzat alapján legalább 3 (három) írásbeli kötelező érvényű ajánlat bekérésével

**Az ajánlat elvárt  
tartalma, a  
vállalkozói  
tevékenység elemei:**

Az ajánlat általános tartalma:

Szentistván Nagyközség közigazgatási területén a település főútként funkcionáló Széchenyi és Kossuth utcákon található 70 db jelenleg is működő közvilágítási lámpatest korszerűsítéséhez szükséges tervezői, kivitelezői munkák elvégzése. A kivitelezés magába foglalja a korszerűsítéshez szükséges valamennyi eszköz kivitelező általi beszerzését.

A korszerűsítés keretében a világítótestek 2024. május 31-ig történő felszerelése.

Az ajánlat részletes tartalma:

a korszerűsítéssel érintett fénypontokra vonatkozó - az MVM-ÉMÁSZ kiefeszültségű hálózatán tervezni jogosult személy által készített - engedélyes terv, *(tervezői munka)*,

az engedélyes terv jóváhagyásra való megküldése a területileg illetékes áramhálózati elosztói engedélyeshez (MVM ÉMÁSZ), a közvilágítás üzemeltetői engedélyeséhez (Gomvill Kft.), valamint a közút kezelését végző szervezethez (Állami Közútkezelő) *(engedélyeztetés)*

a korszerűsítés előtti állapot világítástechnikai jegyzőkönyvbe foglalt szabványos felmérése a horizontális megvilágítás értékeire és azok egyenletességére kiterjedően, a korszerűsítés egy-egy utcájában egy-egy tipikus konfliktusterületen *(előzetes fotometriai mérések)\**

a régi világítótestek leszerelése, a leszerelt fényforrások *(mint hulladék)* elszállítása és hulladékkezeléséről igazoló bizonylat bemutatása, az új világítótestek felszerelése, valamint a kiviteli szerződés szerint szükséges egyéb munkálatok (bekötő vezetékek cseréje, érintésvédelmi megfelelőség kialakítása) elvégzése. A kivitelező az ajánlat benyújtásával igazolni köteles, hogy az MVM-ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. feljogosította a kiefeszültségű hálózaton történő munkavégzésére

a kivitelezést követő fotometriai szabványos mérések\* (az előzetes mérések helyein) és világítástechnikai jegyzőkönyvi rögzítése és csatolása megvalósulási tervhez,

*helyszíni bejárás* készre jelentés után az áramhálózati Elosztó, a szerződött közvilágítási Üzemeltető, valamint Ajánlatkérő munkatársaival,

változásjelentők és megvalósulási terv átadása Ajánlatkérő részére, és a változásjelentők átadása a szerződött közvilágítási Üzemeltető és az áramhálózati Elosztó részére

*\*(az előzetes és utólagos fotometriai mérések csak abban az esetben képezik a pályázat és a világítástechnikai jegyzőkönyv kötelező részét, amennyiben a pályázó nem jelöl meg az alkalmazni kívánt technológiával azonos műszaki megoldást már alkalmazó referencia-települést)*

**Az ajánlat  
opcionális tartalma:**

autonóm fényáram szabályozás keretében a közvilágítással érintett, de közlekedésbiztonsági szempontból kevésbé frekvenciált időszakokra kidolgozott (pl: 23 óra és hajnali 4 óra között) eltérő, egyben energiatakarékosabb megoldás kivitelezése,

a kiemelt megvilágítási igényvel érintett szakaszra (ld. „korszerűsítés előtti állapot jellemzői”) vonatkozó eltérő, horizontális megvilágítás és annak egyenletessége szempontjából előnyösebb műszaki megoldás.

**Az ajánlat  
benyújtásának  
menete:**

a korszerűsítés előtti állapotot rögzítő világítástechnikai jegyzőkönyv benyújtása Ajánlatkérőhöz, a javasolt műszaki megoldás műszaki leírásával együtt,

az „ajánlatkérés szempontjaira” tekintettel Ajánlattevő jogosult több, az egyes értékelési szempontoknak külön megfelelő ajánlat benyújtására is,

a javasolt műszaki megoldás megismerésére referencia-terület (település) megjelölése. A referencia-településen alkalmazott technológiai beazonosítása a vonatkozó kiviteli terv/vállalkozói szerződés műszaki tartalmának okirati igazolásával történik. A bemutatott szerződésben foglalt üzleti titok védelme e tekintetben nem terjed ki a szerződés műszaki tartalmára. A szemlét az ajánlatkérő az ajánlattevővel közösen tartja. (helyszíni szemle)

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat és helyszíni szemlén tapasztaltokról készült ajánlatkérői feljegyzést előterjeszti Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére.

*(Ajánlattevő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján jelezheti igényét az ajánlat zárt ülésen való elbírálására)*

**Az ajánlatok  
értékelési  
szempontjai:**

*(az alábbi szempontokat Ajánlatkérő egyben fontossági sorrendnek tekinti)*

A horizontális megvilágítás és annak egyenletessége tekintetében azonos világítástechnikai jellemzőket kínáló ajánlatok esetén: a legjobb ár,

azonos ár esetén: az előnyösebb horizontális megvilágítást és annak egyenletességet nyújtó műszaki megoldás,

azonos horizontális megvilágítást és annak egyenletességet nyújtó műszaki megoldások esetében a várható, kimutatott megtérülést naptári hónapban megadva

Amennyiben az ajánlatok – különös tekintettel az opcionális tartalomra – komplexitása okán a fenti pontok szerinti egyértelmű összevethetősége kizárt, a felhívást közzé tevő jogosult az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására,

a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által 1/2023. (X.1.) számon kiadott beszerzési szabályzat alapján a beszerzési eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítható, ezért az árajánlat kérés nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget az árajánlatot kérő számára. A döntéshozó a beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításának okáról feljegyzést készít.

*(Ajánlatkérő a nettó 500 ezer forintot meg nem haladó ár-különbözetet azonos árú ajánlatként kezeli a fenti szempontok összehasonlításakor)*

*(Ajánlattevő az árat magyar forintban, nettó azaz áfa nélkül adja meg; az ár tartalmazza az Ajánlattevő minden költségét, ráfordítását, valamint nyereségét; az új világítótestekre az anyagjótállás legalább 60 hónap)*

**A korszerűsítés  
előtti állapot  
jellemzői:**

67 db 70 W-os és 3 db 100 W-os nagynyomású nátrium fényforrás,

4-5 méteres fénypontmagasság,  
egyoldali kiosztású tartószerkezetek,  
a tartószerkezetek közötti oszloptávolság átlagosan 40 méter,  
a világítótestek, bekötő vezetékeik és a lámpakarok Ajánlatkérő tulajdonában állnak,  
a közvilágítási világítótestek üzemeltetését a Gomvill Kft. (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 175.) látja el,

kiemelt horizontális megvilágítási és egyenletességi igény a Széchenyi utca 2. és 14. szám közötti szakasza a világítástechnikai méréseket a következő konfliktusterületeken kell elvégezni: Széchenyi utca 5. szám (a Szent István Általános Iskola bejáratával szemben állva, annak tengelyétől számított jobb- és bal kéz felé eső egy-egy fénypont közötti területen), valamint a Kossuth utca-Mátyás Király utca-Széchenyi utca kereszteződésében

közvilágítási célú villamos energia jelenlegi fajlagos költsége nettó 91,34 Ft/kWh

áramhálózati elosztó üzletszabályzata szerinti közvilágítási égésidő 3990 óra/év

a közvilágítási elosztóhálózaton semmiféle szabályozási, vezérlési rendszer nincsen felszerelve